



## ATEST HIGIENICZNY

**B.BK.60110.1612.2023**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE**

Wyrób / product: **Kształtki polietylenowe (HDPE) doczołowe w zakresie średnic DN20 do DN630, typoszereg SDR17, SDR11.**

Zawierający / containing: polietylen PE100

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ciepłej wody oraz ścieków

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobów/The hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the products.

Wytwórca / producer:

SC Winter Com SRL  
420002 OP 1 CP 104, Rumunia  
Cartier Sarata, nr 131f, Bystrzyca

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

NORSON Sp. z o.o. Sp. K.  
62-021 Paczkowo  
ul. Długa 12, Sarbinowo

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.12.01 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.12.01 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 1 grudnia 2023

The date of issue of the certificate: 1st December 2023

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*dr hab. Jolanta Solecka*  
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB