

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2679/2016

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

NORSON Sp. z o.o. Sp. k.
Sarbinowo, ul. Długa 12
62-021 Paczkowo

stwierdza, że wyrób: **Hydrant nadziemny DN 80 PN 10/16 z podwójnym zamknięciem
typ C wg PN-EN 14384:2009. Oznaczenie producenta NL1-L**

produkowany przez: **NORSON Sp. z o.o. Sp. k.**
Sarbinowo, ul. Długa 12
62-021 Paczkowo

w zakładzie produkcyjnym **NORSON Sp. z o.o. Sp. k.**
ul. Pławieńska 16
78-550 Czaplinek

spełnia wymagania: **pkt. 3.21. załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia
oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do
użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem
zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553).**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 3727/2016 z dnia 24.05.2016 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 1873/BU/16 z dnia 29.06.2016 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych BU CNBOP-PIB.
3. Certyfikat EC nr 1438-CPR-0478 z dnia 03.08.2016 r. wydany przez CNBOP-PIB, jednostkę notyfikowaną nr 1438.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2679/DC/CNBOP-PIB/2016.

Okres ważności świadectwa: **od 03.08.2016 r.** do **02.08.2021 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 3 sierpnia 2016 r.