



AC 063

# CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszowskiego

## PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213



### ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2679/2016

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

im. Józefa Tuliszowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

**NORSON Sp. z o.o. Sp. k.**  
Sarbinowo, ul. Długa 12  
62-021 Paczkowo

stwierdza, że wyrób:

**Hydrant nadziemny DN 80 PN 10/16 z podwójnym zamknięciem  
typ C wg PN-EN 14384:2009. Oznaczenie producenta NL1-L**

produkowany przez:

**NORSON Sp. z o.o. Sp. k.**  
Sarbinowo, ul. Długa 12  
62-021 Paczkowo

w zakładzie produkcyjnym

**NORSON Sp. z o.o. Sp. k.**  
ul. Pławińska 16  
78-550 Czaplinek

spełnia wymagania:

**pkt. 3.21. załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących  
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia  
oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do  
użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem  
zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553).**

#### Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 3727/2016 z dnia 24.05.2016 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 1873/BU/16 z dnia 29.06.2016 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych BU CNBOP-PIB.
3. Certyfikat EC nr 1438-CPR-0478 z dnia 03.08.2016 r. wydany przez CNBOP-PIB, jednostkę notyfikowaną nr 1438.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2679/DC/CNBOP-PIB/2016.

Okres ważności świadectwa:

od **03.08.2016 r.**

do **02.08.2021 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 3 sierpnia 2016 r.